



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

\*\*\*

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Мурманской области

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45

e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://murmanpotrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

МАДОУ г. Мурманска № 19  
183050, Мурманск, пер. Якорный дом 4-а

### ПРЕДПИСАНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА  
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1018/16 -01

«09» января 2017 года

г. Мурманск ул. Коммуны, д. 7

При проведении внеплановой документарной проверки контроля исполнения предписания № 29/14-01 от 21.02.2014 года, с учётом изменений от 19.11.2015г., на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области № 1018/16 от 06.12.2016 года, в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 19 (МАДОУ г. Мурманска № 19), юридический адрес: 183050 город Мурманск переулок Якорный дом 4-а ИНН 5190411622, ОГРН 1025100851368 установлены нарушения требований действующего законодательства.

Нарушены:

СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).

В нарушение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13): «Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м...»,

- в нарушение установленных требований, из 13 групповых площадок на 7 не оборудованы теневые навесы (для 1 и 2 старших групп, 1,2 средних групп, 1и2 младших групп, 5 группы раннего возраста).

В соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и

безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию».

- в нарушение установленных требований, в групповом помещении 4 группы раннего возраста для внутренней отделки используются бумажные обои, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

В соответствии с п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов».

- нарушение установленных требований, поверхность деревянных полов в физкультурном зале имеет выбоины, потёртости, трещины, что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Руководствуясь ч.3 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50, ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Обеспечить установку тентовых навесов на территории 7 групповых площадок, в соответствии с требованием 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Для внутренней отделки стен группового помещения 4 группы раннего возраста использовать материалы допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Для покрытия пола в физкультурном зале использовать напольное покрытие, позволяющее проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию в соответствии с требованием п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения: 22.11.2017г.

Ответственность за выполнение (невыполнение) предписания возлагается на юридическое лицо МАДОУ г. Мурманска № 19.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания направить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до 22.11.2017г. с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

Порядок и сроки обжалования:

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Заместитель Главного Государственного санитарного врача Мурманской области

Сведения о вручении (направлении):

А.А. Сергеев

Шибалева А. В.  
(8152) 47 25 79

